



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:30/06/2020  
Hora: 01:37:18p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 06/04/2020**

<b>PROVEEDOR:</b> 240 TEELS SA DE CV CALLE 24 NUM. 491 ENTRE SC COLONIA: ESPERANZA TELEFONO: 9223023	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0001453 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
000001	0002739	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: (SERV) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA OTTOMOTORES DE 500 KW, VOLTAJE 440 VCA, 820 AMP, 60 HZ MODELO QSX15-G9NR2, SERIE 21961, QUE INCLUYE: *CAMBIO DE ACEITE MULTIGRADO ANTICONGELANTE AL MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO ANTICONGELANTE, FILTRO COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE. *LAVADO Y DRENAJE DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE.*VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE BANDAS. *LAVADO EXTERIOR DE MOTOR DIESEL Y TANQUE DE COMBUSTIBLE. *PRUEBA DE ARRANQUE, AJUSTE DE FRECUENCIA DE GENERACIÓN Y VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL MOTOR DIESEL.*REVISIÓN Y LAVADO CON AIRE A PRESIÓN DE EXCITADOR AUXILIAR, DEL CAMPO Y DEL ESTATOR DEL GENERADOR ELÉCTRICO. *PRUEBA DE ARRANQUE EN VACÍO Y CON CARGA, REAPRIETE DE TERMINALES A TABLERO DE TRANSFERENCIA NORMAL-EMERGENCIA, MANUAL Y AUTOMÁTICO. *PRUEBA DE TIEMPO DE TRANSFERENCIA, TIEMPO DE RETRANSFERENCIA Y TIEMPO DE PARO DE PLANTA DE EMERGENCIA. *PRUEBA DEL CARGADOR DE BATERÍAS Y REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE. P-14113 R-1996 (JAPU).)	1.00	85,500.00	85,500.00	13,680.00	0.00	99,180.00	
<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.</b>					<b>TOTALES:</b>	<b>85,500.00</b>	<b>13,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,180.00</b>

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

