



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:13/06/2019
Hora: 03:54:57p.m.
Hoja: 1 / 1

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 06/03/2019

PROVEEDOR: 72 DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV CALLE 81-A NUM. 645 INT. B ENTRE 96 Y 100 COLONIA: NUEVA SAMBULA TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000464 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTTO. VEHICULAR
---	---	---

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
000001	0002813	MANTENIMIENTO DE PLATA DE EMERGENCIA; (ESPECIFICACIONES: POR REVISAR GENERADOR OBSERVANDO QUE EL INTERRUPTOR DE LA PLANTA SE PROTEGE, SE PONE FUERA LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITO DE LAS CARGAS QUE ALIEMNTAN LA PLANTA, SE PROCEDE A DESCONECTAR LOS CABLES PRINCIPALES DE LAS CARGAS Y SE OBSERVA QUE EL INTERRUPTOR YA NO SE PROTEGE, SE CONECTA CARGA EXTERNA AL INTERUPTOR DE LA CARGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE OBSERVA PROBLEMA CON EL CABLE PRINCIPAL DE LAS CARGAS QUE ALIMENTA LA CARGA PARA LA PLANTA GENERADORA SILENT DRIVE 2010 PLACAS 3YP-520-A N.E.033 REF.2671)	1.00	1,520.00	1,520.00	243.20	0.00	1,763.20	
SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.					TOTALES:	1,520.00	243.20	0.00	1,763.20

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

